



MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ

Odbor výstavby

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč

Spis č.: OV/8719/2024
Č.j.: OV 48627/24 - SPIS 8719/2024/Pec

V Třebíči dne 09.09.2024

VYŘIZUJE: Ing. Ondřej Pečinka
TELEFON: 568 896 186
E-MAIL: ondrej.pecinka@trebic.cz

Veřejná vyhláška

R O Z H O D N U T Í

O U M Í S T Ě N Í S T A V B Y

EG.D, a.s., Lidická č. p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2
zast. ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o., Katovická č. p. 175, Strakonice I, 386 01
Strakonice 1

podala dne 05.06.2024 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby, kterou je:

VN177 p.b.1- 35 obnova 1040019442

na pozemku: pozemková parcela číslo 5121, 5119, 5118, 5143, 5146, 5141/1, 5125, 5124, 5123, 5122, 5141/2, 5146 v katastrálním území Krahulov, pozemková parcela číslo 1507, 1518/1, 4168, 1346/1, 1343, 1518/2, 1545/1, 1187/4, 4169, 1189/1, 1189/24, 1189/25, 1189/13, 1189/4, 1189/11, 1173/1, 1178/6, 4130/3 v katastrálním území Stařeč, stavební parcela 58, 59, 60, 61, pozemková parcela číslo 285/6, 285/10, 384, 365, 364, 285/2, 341, 285/15, 285/7, 285/4, 285/5, 285/8 v katastrálním území Řípov.

Součástí územního řízení je demontáž stávajícího vedení na pozemcích: pozemková parcela číslo 5119, 5118, 5121, 5123, 5124, 5125, 5122, 5143, 5146, 5141/1, 5125, 5141/2 v katastrálním území Krahulov, pozemková parcela číslo 4169, 1189/1, 1189/24, 1189/25, 1178/6, 1180/1, 1179, 1199/1, 1178/5, 1178/4, 1178/2, 1171/3, 1171/2, 1171/1, 1178/1, 1177/1, 1177/2, st.792, 1176/1, 1175/1, 1346/1, 1343, 1518/2, 1187/4, 4169, 1189/13, 1189/4, 1189/11, 1173/1, 1178/6, 4130/3 v katastrálním území Stařeč, stavební parcela 57, pozemková parcela číslo 385/1, 285/9, 384, 364, 365, 285/2, 411/1, 314, 341, 410/1, 307, 285/7, 285/4, 285/3, 285/5 v katastrálním území Řípov

Městský úřad Třebíč, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 334a odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, posoudil žádost podle § 90 a dále podle § 79 odst. zákona č. 183/2006 Sb. a na základě tohoto posouzení podle § 92, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. ve spojitosti s § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

v y d á v á

rozhodnutí o umístění stavby

VN177 p.b.1- 35 obnova 1040019442

na pozemku: pozemková parcela číslo 5121, 5119, 5118, 5143, 5146, 5141/1, 5125, 5124, 5123, 5122, 5141/2, 5146 v katastrálním území Krahulov, pozemková parcela číslo 1507, 1518/1, 4168, 1346/1, 1343, 1518/2, 1545/1, 1187/4, 4169, 1189/1, 1189/24, 1189/25, 1189/13, 1189/4, 1189/11, 1173/1, 1178/6, 4130/3 v katastrálním území Stařeč, stavební parcela 58, 59, 60, 61, pozemková parcela číslo 285/6, 285/10, 384, 365, 364, 285/2, 341, 285/15, 285/7, 285/4, 285/5, 285/8 v katastrálním území Říčov.

Součástí územního řízení je demontáž stávajícího vedení na pozemcích: pozemková parcela číslo 5119, 5118, 5121, 5123, 5124, 5125, 5122, 5143, 5146, 5141/1, 5125, 5141/2 v katastrálním území Krahulov, pozemková parcela číslo 4169, 1189/1, 1189/24, 1189/25, 1178/6, 1180/1, 1179, 1199/1, 1178/5, 1178/4, 1178/2, 1171/3, 1171/2, 1171/1, 1178/1, 1177/1, 1177/2, st.792, 1176/1, 1175/1, 1346/1, 1343, 1518/2, 1187/4, 4169, 1189/13, 1189/4, 1189/11, 1173/1, 1178/6, 4130/3 v katastrálním území Stařeč, stavební parcela 57, pozemková parcela číslo 385/1, 285/9, 384, 364, 365, 285/2, 411/1, 314, 341, 410/1, 307, 285/7, 285/4, 285/3, 285/5 v katastrálním území Říčov

Stavba obsahuje:

Účelem stavby je náhrada původního venkovního vedení VN a NN a venkovní trafostanice novým zemním kabelovým vedením. VN, NN a kioskovou trafostanicí 22/0,4 kV. Dle energetického zákona 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů je stavba ve veřejném zájmu.

Kapacita, rozsah stavby

kabelové vedení 22 kV	3x NA2XS2Y 1x240 mm ²	11 158 m
kabelové vedení 22 kV	3x NA2XS2Y 1x150 mm ²	476 m
sdělovací vedení	HDPE trubka	11 363 m
kabelové vedení 0,4 kV	NAYY 4x240 mm ²	544 m
kabelové vedení 0,4 kV	NAYY 4x150 mm ²	646 m
kabelové vedení 0,4 kV	NAYY 4x95 mm ²	240 m

Předmětem stavby je nahrazení stávajícího vzdušného vedení VN novým zemním kabelovým vedením VN a nahrazení sloupových trafostanic 22/0,4kV kioskovými mezi Rozvodnou Říčov, osadou Červená Hospoda (k.ú. Stařeč) a obcí Krahulovem. S výměnou trafostanic souvisí úprava stávajícího kabelového vedení NN. Provozovatelem nového zařízení (nová stavba) bude EG.D, a.s.

SO 01 Trafostanice VN/NN 22/0.4 kV**TS Carryboy**

Z důvodu demontáže sloupových trafostanic TS Carryboy a TS Vlastní spotřeby u rozvodny EGD Říčov bude osazena nová kiosková trafostanice Betonbau UF2538 mezi státní silnicí a rozvodnou.

TS U bytovek

Z důvodu demontáže sloupové trafostanice TS U bytovek v Červené hospodě bude osazena nová kiosková trafostanice Betonbau UF2538 u železničního přejezdu u silnice směrem na Stařeč.

TS Obec

Z důvodu demontáže sloupové trafostanice TS Obec v Červené hospodě v bývalém areálu JZD bude osazena nová kiosková trafostanice Betonbau UF2538 mimo areál.

TS ČD

Z důvodu demontáže sloupové trafostanice TS ČD v blízkosti areálu firmy ADW v Krahulově bude osazena nová kiosková trafostanice Betonbau UF2538 mimo areál.

Trafo stanice Betonbau UF 2538 (s vnitřní obsluhou) je železobetonová buňka určená k instalaci rozvodného zařízení vysokého a nízkého napětí. Obsluha a údržba zařízení se provádí uvnitř trafostanice.

Stavební část je tvořena základovou deskou tvořící spolu se stěnami betonovou buňku odlitou jako jeden celek z železobetonu B35. Prostor stání trafo slouží současně jako olejová jámka. Trafostanici lze osadit hermetizovaným transformátorem 22/0,4 kV až do výkonu 630kVA.

Dveře jsou osazeny zámkem a blokadou proti nechtěnému zavření. Dveře a větrací prvky jsou vyrobeny s práškovým povlakem žárově pozinkovaného ocelového plechu a jsou práškem lakované v požadované barvě (RAL).

Ventilace vzduchu

Větrání trafostanice se provádí přes ventilační mřížky (IP43, IEC 60529 standard) a mezerou mezi hlavním tělem a střechou. Větrání je pomocí přirozené cirkulace vzduchu, je-li potřeba vyšší rychlost odvodu tepla, může být nainstalován střešní ventilátor.

Olejová vana

Záchytná olejová vana má vhodné rozměry, aby zachytila objem oleje, který transformátor může obsahovat. Proto tato trafostanice splňuje požadavky zákona o evropské ochraně životního prostředí pro ochranu podzemních vod.

Vnitřní elektroinstalace

Osvětlovací systém je veden kabely DY 1,5 mm², prováděné v kabelových žlabech podél vnitřní stěny rozvodny. Jištění je umístěno v rozvaděči NN. Počet světelných lamp: produkt je vybaven jednou lampou pro hlavní oddělení a jednou pro transformátor.

Vnitřní uzemnění

Transformovna má 2 vnitřní uzemňovací obvody, zemnicí ochranný obvod pro kovové součásti, a operační zemnicí obvod pro neutrální sběrnici transformátoru. Uzemňovací LgY měděné dráty kovových částí jsou spojeny buď v měděné přípojnici, nebo z pozinkovaného ocelového pásu. Připojení k externí zemnicí síti se provádí přes konektor HEA. Ve vnější části tohoto konektoru je držák kabelů zašroubován tak, aby upevnil ocelový pásek.

Základy

Díky konstrukci stanice není nutno provádět základy. Osazuje se na rovné štěrkové lože tl. 150mm frakce 10 - 16.

Před montáží TS bude provedena úprava stávajícího terénu a výkop jámy pro umístění betonového kiosku. V rámci stavební připravenosti bude provedeno uzemnění obvodovým zemničem na hodnotu: uzel TR á 5 fi, společné uzemnění VN + NN < 2 Q, uzemnění bude doplněno zemnicími prahy a paprsky pásky FeZn 30x4 mm. Okolo trafostanice bude položen okapový chodníček z dlaždic 50x50 cm.

SO 02 Kabelové vedení VN 22 kV

V areálu rozvodny Řípy budou (na pozici 1), po demontáži koncových podpěrných bodů, stávající kabely VN linek číslo VN190, 188 a 177 vedoucí z rozvodny odkopány a naspojovány na nové zemní kabely VN 3x NA2XS2Y 1x240mm².

Nový zemní kabel VN 3x NA2XS2Y 1x240mm² linky VN190, bude postupně smyčkován v nových rozvaděčích VN SF6 nových kioskových trafostanic UF2538 TS Carryboy, TS U bytovek, TS Obec, TS ČD a ukončen na novém dálkově odpínaném odpínači (DOUS) vyměněného podpěrného bodu čb.34 u Krahulova. Z rozvaděče VN nové kioskové trafostanice TS ČD bude vyveden nový zemní kabel VN 3x NA2XS2Y 1x150mm², který bude ukončen ve stávajícím rozvaděči VN SF6 Schneider RM6 IDI ve stávající odběratelské trafostanici firmy ADW TS BPS.

Nový zemní kabel VN 3x NA2XS2Y 1x240mm² linky VN188 bude veden souběžně s kabelem linky VN190, ale nebude smyčkován v žádné trafostanici nýbrž bude ukončen přímo na novém manuálním odpínači vyměněného podpěrného bodu čb.34 u Krahulova.

Nový zemní kabel VN 3x NA2XS2Y 1x240mm² linky VN177 bude veden souběžně s kabelem linky VN190, ale nebude smyčkován v žádné trafostanici nýbrž bude ukončen přímo na novém odpínači vyměněného podpěrného bodu čb.35 u Krahulova.

SO 03 Sdělovací vedení - HDPE trubka

K novým kabelům VN bude přiložena (přisvazkována) HDPE trubka (HDPE 40/33 N450 EG.D). Každý kabel VN bude mít jednu HDPE trubku. Tyto trubky budou zaústěny do DTS mimo zónu přiblížení živých částí VN a NN nebo ukončeny v místě spojky VN stávajícího a nového kabelu VN. Spojkování a napojování HDPE trubek bude provedeno jen v nejnutnějších případech a bude označeno zapisovatelným markérem. Markér bude též použit v místech ukončení HDPE trubky v zemi (v místě spojky VN). Konce HDPE trubek budou ukončeny tlakotěsnou zátkou.

Každá HDPE trubka bude označena na koncích a v trase štítky každých cca 4,5m podobně jako kabely VN. Na závěr se provede tlaková zkouška takto položené HDPE trubky.

Pokud bude v trase výkopu uloženo více chrániček (je zde více VN vedení) budou chráničky provozně náležející k určitému vedení označeny po celé délce pruhu.

Kabely VN budou uloženy ve volném terénu v pískovém loži krytém fólií z PVC, ve více namáhaných místech (vjezdy, přechody komunikace) v kabelových chráničkách.

V místních cestách budou uloženy do betonových žlabů. Minimální krytí kabelů bude ve volném terénu 1,0m. V přechodu státních komunikací 1,2m. Přechody státních komunikací budou řešeny protlaký.

Ve staveništi se nacházejí stávající inženýrské sítě, které je nutné před započítím výkopových prací vytýčit. Jedná se o kabelové vedení VN a NN, kabelové vedení V.O., sdělovací kabely SEK, VTL a STL plynovod, vodovodní a kanalizační řad, případné místní vodovodní a kanalizační přípojky, sdělovací vedení ČD-Telematika, Správy železnic a SSZT, kabel NN pro napájení železničního přejezdu.

Staveniště se nachází v ochranném pásmu železniční trati Střelice - Okříšky (TÚ 1241) v žkm 53,650 - 55,180 s křížením v žkm 54,374 a 55,121,

Křižovatky a souběhy budou provedeny v souladu s ČSN 73 6005, TPG 700 03 a TPG 702 04. Nebudou vznikat nebezpečné ani rušivé vlivy vedení VN na sdělovací vedení dle ČSN 33 2160.

SO 04 Kabelové vedení NN 0,4 kV

TS Carryboy

Z důvodu demontáže sloupových trafostanice TS Carryboy a TS Vlastní spotřeby budou stávající odběry přepojeny novým zemním kabelovým vedením NN z nové kioskové trafostanice TS Carryboy. Z této TS budou vyvedeny nové zemní kabely NN 2xNAYY 4x240mm², které budou na pozici 01 naspojovány na stávající kabely NN. Dále bude vyveden nový zemní kabel NN NAYY 4x150mm², který bude zasmyčkován v novém pilíři SS200 na pozici 02 a ukončen v novém pilíři SS200 na pozici 03.

Z nových kabelových skříní budou z nich přepojeny stávající elektroměrové rozvaděče jednotlivých objektů. Demontáž trafostanice vlastní spotřeby včetně skříně SR502 na rozvodně budou realizovány až po rekonstrukci rozvodny.

TS U bytovek

Z důvodu demontáže sloupové trafostanice TS U bytovek budou stávající odběry přepojeny novým zemním kabelovým vedením NN z nové kioskové trafostanice TS U bytovek. Z této TS budou vyvedeny nové zemní kabely NN 2xNAYY 4x240mm², které budou na pozici 04 naspojovány na stávající kabely NN. Dále bude vyveden nový zemní kabel NN NAYY 4x150mm² a NAYY 4x95mm², které budou na pozici 05 naspojovány na stávající kabely NN.

TS Obec

Z důvodu demontáže sloupové trafostanice TS Obec budou stávající odběry přepojeny novým zemním kabelovým vedením NN z nové kioskové trafostanice TS Obec. Z této TS bude vyveden nový zemní kabel NN NAYY 4x150mm², který bude na pozici 06 naspojovány na stávající kabel NN a nový zemní kabel NN NAYY 4x240mm², který bude na pozici 07 ukončen ve stávajícím pilíři SR542. Dále budou vyvedeny nové zemní kabely NN

NAYY 4x240mm² a 2x NAYY 4x150mm², které budou na pozici 08 naspojovány na stávající kabely NN.

TS ČD

Z důvodu demontáže sloupové trafostanice TS ČD budou stávající odběry přepojeny novým zemním kabelovým vedením NN z nové kioskové trafostanice TS ČD. Z této TS budou vyveden nový zemní kabely NN NAYY 4x150mm², který bude na pozici 09 zasmyčkován ve stávajícím pilíři SS300.

Kabely NN, které nebudou uloženy v souběhu s kabely VN budou uloženy ve volném terénu v pískovém loži krytém fólií z PVC, ve více namáhaných místech (vjezdy, přechody komunikace) v kabelových chráničkách. Minimální krytí kabelů bude ve volném terénu 0,7m.

Ve staveništi se nacházejí stávající inženýrské sítě, které je nutné před započatím výkopových prací vytýčit. Jedná se o kabelové vedení VN a NN, kabelové vedení V.O., sdělovací kabely SEK, VTL a STL plynovod, vodovodní a kanalizační řad, případné místní vodovodní a kanalizační přípojky, sdělovací vedení ČD-Telematika, Správy železnic a SSZT, kabel NN pro napájení železničního přejezdu.

Staveniště se nachází v ochranném pásmu železniční trati Střelice - Okříšky (TÚ 1241) v žkm 53,650 - 55,180 s křížením v žkm 54,374 a 55,121.

Křižovatky a souběhy budou provedeny v souladu s ČSN 73 6005, TPG 700 03 a TPG 702 04. Nebudou vznikat nebezpečné ani rušivé vlivy vedení VN na sdělovací vedení dle ČSN 33 2160.

SO 05 Venkovní vedení VN 22 kV

Podpěrný bod čb.34 u Krahulova bude vyměněn za koncový příhradový stožár, na kterém bude ukončeno stávající holé vedení linky VN188 AlFe 3x95mm² a osazen dvojitý odpínaný kabelosvod VN. Odpínač pro kabel VN190 bude dálkově ovládaný. Bude provedeno uzemnění ekvipotenciálními kruhy.

Podpěrný bod čb.35 u Krahulova bude vyměněn za koncový příhradový stožár, na kterém bude ukončeno stávající holé vedení linky VN177 AlFe 3x95mm² a osazen odpínaný kabelosvod VN. Bude provedeno uzemnění ekvipotenciálními kruhy.

SO 06 Demontáž

Původní nevyužitý venkovní vedení a trafostanice 22/0,4kV bude včetně podpěrných bodů kompletně demontováno.

Popis trasy:

RO Stávající rozvodna; nové otvory pro vstupy; ukončit HDPE trubky v kabelovém prostoru;

1 Odkopat přerušit a naspojovat stávající 3x kabely VN 3x AXEKVCEY 1x240mm² kabelem 3xNA2XS2Y 1x240 mm² (3x SPOJKA VN);

TS CARRYBOY Osadit kioskovou trafostanici BETONBAU UF 2538 do 630 kVA s vnitřní obsluhou; kompaktní rozvaděč VN SIEMENS 8DJH RRT; 3ks pojistek VN 16A dle IEC; osadit transformátor 22/0,4 kV - 400 kVA; rozvaděč NN RDD 1063/4825; stojan ST-VK8-D; ukončit kabely NN NAYY 4x150 mm² a 2x NAYY 4x240 mm²; provést uzemnění obvodovým zemničem + zemnicí práh a paprsky pásky FeZn na hodnotu uzlu TR < 5 Q; společné VN a NN < 2 Q; upravit prostor okolo trafostanice; před vstup do trafostanice položit okapový chodníček z dlaždic 50x50 cm;

1 Odkopat přerušit a naspojovat stávající kabely 2x NAYY 4x95mm² kabelem 2x NAYY 4x95mm² (2x SPOJKA NN);

2 Osadit kabelový pilíř SS 200; zasmyčkovat NAYY 4x150 mm²; přepojit 2xRE;

3 Osadit kabelový pilíř SS 200; ukončit NAYY 4x150 mm²; přepojit 2xRE; provést uzemnění Rz < 5 Q;

TS U BYTOVEK Osadit kioskovou trafostanici BETONBAU UF 2538 do 630 kVA s vnitřní obsluhou; kompaktní rozvaděč VN SIEMENS 8DJH RRT; ukončit nové kabely VN 2x

3xNA2XS2Y 1x240 mm² linky VN190; 3ks pojistek VN 16A dle IEC; osadit transformátor 22/0,4 kV - 400 kVA; rozvaděč NN RDD 1063/4825; stojan ST-VK8-D; ukončit kabely NN 2x NAYY 4x240 mm², NAYY 4x150 mm² a NAYY 4x95 mm²; provést uzemnění obvodovým zemničem + zemnicí práh a paprsky pásky FeZn na hodnotu uzel TR < 5 Q; společné VN a NN < 2 fi; upravit prostor okolo trafostanice; před vstup do trafostanice položit okapový chodníček z dlaždic 50x50 cm;

4 Odkopat přerušit a naspojovat stávající kabely 2x AYKY 3x240+120 mm² kabelem 2x NAYY 4x240 mm² (2x SPOJKA NN);

5 Odkopat přerušit a naspojovat stávající kabely NAYY 4x150 mm² kabelem NAYY 4x150 mm² (SPOJKA NN); odkopat přerušit a naspojovat stávající kabely NAYY 4x95 mm² kabelem NAYY 4x95 mm² (SPOJKA NN);

TS AUTOINVEST Stávající odběratelská TS; stávající rozvaděč SIEMENS 8DJH RRR; odpojit stávající kabely VN; ukončit nové kabely VN 2x 3xNA2XS2Y 1x240 mm² linky VN190;

TS OBEC Osadit kioskovou trafostanici BETONBAU UF 2538 do 630 kVA s vnitřní obsluhou; kompaktní rozvaděč VN SIEMENS 8DJH RRT; ukončit nové kabely VN 2x 3xNA2XS2Y 1x240 mm² linky VN190; 3ks pojistek VN 16A dle IEC; osadit transformátor 22/0,4 kV - 400 kVA; rozvaděč NN RDD 1063/4825; stojan ST-VK8-D; ukončit kabely NN 2x NAYY 4x240 mm² a 3x NAYY 4x150 mm²; provést uzemnění obvodovým zemničem + zemnicí práh a paprsky pásky FeZn na hodnotu uzel TR < 5 Q; společné VN a NN < 2 Q; upravit prostor okolo trafostanice; před vstup do trafostanice položit okapový chodníček z dlaždic 50x50 cm;

6 Odkopat přerušit a naspojovat stávající kabely AYKY 3x120+70 mm² kabelem NAYY 4x150 mm² (SPOJKA NN);

7 Stávající pilíř SR542; odpojit stávající kabel z trafostanice; ukončit NAYY 4x150 mm²;

8 Odkopat přerušit a naspojovat stávající kabely 2xNAYY 4x150 mm² kabelem 2xNAYY 4x150 mm² (2xSPOJKA NN); odkopat přerušit a naspojovat stávající kabely NAYY 4x240 mm² kabelem NAYY 4x240 mm² (SPOJKA NN);

TS ČD Osadit kioskovou trafostanici BETONBAU UF 2538 do 630 kVA s vnitřní obsluhou; kompaktní rozvaděč VN SIEMENS 8DJH RRRT; ukončit nové kabely VN 3x 3xNA2XS2Y 1x240 mm² linky VN190; 3ks pojistek VN 6A dle IEC; osadit transformátor 22/0,4 kV - 160 kVA; rozvaděč NN RDD 0625/4525; stojan ST-MK5-D; ukončit kabely NN NAYY 4x95 mm²; provést uzemnění obvodovým zemničem + zemnicí práh a paprsky pásky FeZn na hodnotu uzel TR < 5 Q; společné VN a NN < 2 Q; upravit prostor okolo trafostanice; před vstup do trafostanice položit okapový chodníček z dlaždic 50x50 cm;

9 Stávající pilíř SS300; odpojit stávající kabel z trafostanice; zasmyčkovat NAYY 4x95 mm²;

Čb.34 Výměna podpěrného bodu za příhradový stožár; betonový základ; osadit sestavu odpínaného kabelového svodu VN pro VN188; osadit sestavu dálkově odpínaného kabelového svodu VN pro VN190; ukončit nové kabely VN 2x 3xNA2XS2Y 1x240 mm² linky VN190 a VN188; provést uzemnění; výstražná tabulka;

Čb.35 Výměna podpěrného bodu za příhradový stožár; betonový základ; osadit sestavu odpínaného kabelového svodu VN; ukončit nové kabely VN 3xNA2XS2Y 1x240 mm² linky VN177; provést uzemnění; výstražná tabulka;

Rozsah řešení : VN190

1 - TS CARRYBOY	kabelové vedení 22 kV	3x NA2XS2Y 1x240 mm ²	287 m
RO - TS CARRYBOY	sdělovací vedení	HDPE trubka	372 m
TS CARRYBOY -	TS U BYTOVEK		
	kabelové vedení 22 kV	3x NA2XS2Y 1x240 mm ²	831 m
TS CARRYBOY -	TS U BYTOVEK		

	sdělovací vedení	HDPE trubka	821 m
TS U BYTOVEK -	TS AUTOINVEST		
	kabelové vedení 22 kV	3x NA2XS2Y 1x240 mm ²	295 m
TS U BYTOVEK -	TS AUTOINVEST		
	sdělovací vedení	HDPE trubka	285 m
TS AUTOINVEST	- TS OBEC		
	kabelové vedení 22 kV	3x NA2XS2Y 1x240 mm ²	1 658 m
TS AUTOINVEST	- TS OBEC		
	sdělovací vedení	HDPE trubka	1 648 m
TS OBEC - TS ČD	kabelové vedení 22 kV	3x NA2XS2Y 1x240 mm ²	1 778 m
TS OBEC - TS ČD	sdělovací vedení	HDPE trubka	1 768 m
TS ČD - TS BPS	kabelové vedení 22 kV	3x NA2XS2Y 1x150 mm ²	476 m
TS ČD - Čb.34	kabelové vedení 22 kV	3x NA2XS2Y 1x240 mm ²	42 m
TS ČD - Čb.34	sdělovací vedení	HDPE trubka	32 m
VN188			
1 - Čb.34	kabelové vedení 22 kV	3x NA2XS2Y 1x240 mm ²	3 121 m
RO - Čb.34	sdělovací vedení	HDPE trubka	3 206 m
VN177			
1 - Čb.35	kabelové vedení 22 kV	3x NA2XS2Y 1x240 mm ²	3 146 m
RO - Čb.35	sdělovací vedení	HDPE trubka	3 231 m
TS CARRYBOY - 01	kabelové vedení 0,4 kV	NAYY 4x240 mm ²	248 m
TS CARRYBOY - 03	kabelové vedení 0,4 kV	NAYY 4x150 mm ²	455 m
TS U BYTOVEK - 04	kabelové vedení 0,4 kV	NAYY 4x240 mm ²	230 m
TS U BYTOVEK - 05	kabelové vedení 0,4 kV	NAYY 4x150 mm ²	122 m
TS U BYTOVEK - 05	kabelové vedení 0,4 kV	NAYY 4x95 mm ²	122 m
TS OBEC - 07, 08	kabelové vedení 0,4 kV	NAYY 4x240 mm ²	66 m
TS OBEC - 06, 08	kabelové vedení 0,4 kV	NAYY 4x150 mm ²	69 m
TS ČD - 09	kabelové vedení 0,4 kV	NAYY 4x95 mm ²	118 m

Rozsah demontovaného zařízení:

venkovní vedení VN	AlFe 3x95 mm ²	7,165 km
venkovní vedení VN	AlFe 3x70 mm ²	0,155 km
venkovní vedení VN	AlFe 3x42/7 mm ²	0,165 km

P o d m í n k y :

Pro umístění stavby, zpracování dalšího stupně projektové dokumentace (dále jen PD) a provedení stavby se stanovují tyto podmínky:

1. Funkční poslání: stavba technické infrastruktury

2. Požadavky na tvorbu a ochranu životního prostředí: Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

3. **Podmínky plynoucí z obecných technických požadavků na výstavbu:** Stavba bude splňovat podmínky vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby (dále

jen "OTP") a vyhlášky č. 501/2006Sb., o obecných požadavcích na využívání území, obě ve znění platných právních předpisů.

4. Pro stavbu mohou být navrženy a použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky zejména na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku.
5. **Podmínky hygienické, protipožární apod. jsou dány příslušnými předpisy a ustanoveními.**
6. **Územní rozhodnutí je závazné i pro právní nástupce žadatele a ostatní účastníky územního řízení.**
7. **Toto rozhodnutí má platnost 5 let ode dne nabytí právní moci.**
8. **Pro provedení stavby se stanovují tyto další podmínky:**
 - a. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k té činnosti oprávněným.
 - b. Stavba bude prováděna dodavatelsky.
 - c. Stavebník sdělí písemně Městskému úřadu Třebíč, odboru výstavby název, sídlo stavebního podnikatele a předloží doklady prokazující jeho oprávněnost k provádění stavby (výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list) a to nejpozději před zahájením stavby.
 - d. Stavební podnikatel je povinen vést o stavbě stavební deník.
 - e. Před zahájením stavby stavebník písemně oznámí zdejšímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
 - f. Časový plán: Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
 - g. Při provádění stavby jste povinni dodržovat bezpečnost práce a technických zařízení dle zákonných ustanovení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
 - h. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a vyhlášky č. 501/2006Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění platných právních předpisů a příslušné normy ČSN.
 - i. O povolení skládky stavebního materiálu na veřejných plochách, jakož i o překop chodníků a komunikací předem požádejte příslušný úřad obce.
 - j. Před započítím zemních prací požádejte majitele (správce) všech podzemních vedení inženýrských sítí o jejich přesné vytyčení, aby během stavby nedošlo k jejich poškození a plně respektujte jejich podmínky.
 - k. Rovněž vzdušná vedení nesmí být během stavby poškozena.
 - l. Po dobu trvání stavebních prací musí být pozemek v ohroženém okolí stavby zabezpečen proti vstupu nepovolaných osob.
 - m. Právníkové a fyzické osoby jsou povinny v případě vzniku odpadu (např. stavební sutě) při jejich činnosti zajistit likvidaci tohoto odpadu dle ust. §15 zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech.
 - n. Dodržet ČSN DIN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, aby nemohlo dojít k poškození stávající vzrostlé zeleně. V případě, že bude nezbytné přistoupit ke kácení dřevin, je nutno podat žádost - prostřednictvím vlastníka pozemku - k orgánu ochrany přírody MěÚ Třebíč, odbor životního prostředí.
 - o. Vlastníci a uživatelé stavbou dotčených pozemků a staveb (budov) budou o zahájení stavby předem prokazatelně uvědoměni, a to minimálně v sedmidenním předstihu.
 - p. Dodržte podmínky účastníků řízení zejména:

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor dopravy a SH (ze dne 29.08.2024, č. j.: KUJI 12239/2024 ODSH):

- Stavba bude realizována dle předložené projektové dokumentace.
- Přechody kabelů přes (pod) komunikaci budou provedeny protlakem kolmo ke komunikaci, hloubka uložení min. 1,2 m a startovací jámy mimo silniční těleso.
- Kabely VN v souběhu se silnicí budou uloženy za vnější hranu silničního příkopu (případně za doprovodnou silniční zeleň).
- Při realizaci stavby bude uložení kabelů geodeticky zaměřeno a zaměření předáno správci komunikace Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, p. o., pracoviště Třebíč.
- Upozorňujeme na skutečnost, že realizace stavby „VN177 p.b.1-35 obnova + výv.RIP VN188,190“ se nachází v ochranném pásmu silnice.
- Podmínky k zásahu do silnice stanoví správce komunikace Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p. o., pracoviště Třebíč.
- Jakékoliv poškození případné silnice bude bez zbytečného odkladu odstraněno a silnice uvedena do původního stavu na náklady investora stavby.

Krajská správa a údržba silnic (ze dne 09.09.2024, č.j.: KSAUSVPO/020595/2024):

- Požadujeme dodržet podmínky stanoviska KÚ Kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního hospodářství ze dne 29.8.2024 pod č.j. KUJI 12239/2024 ODSH.
 - Veškerá možná omezení silničního provozu včetně odpovídajícího dopravního značení je nutno odsouhlasit s Policií ČR DI Třebíč.
 - Před započítím výkopových prací v silnici a silničním pozemku je třeba požádat příslušný silniční správní úřad - MěÚ Třebíč odbor dopravy a komunálních služeb o povolení zvláštního užívání silnice pro provádění stavebních prací dle ust. § 25 odst. 6 c) bod 3 zákona č. 13/97 o pozemních komunikacích.
 - Investor je povinen s Krajským úřadem Kraje Vysočina sepsat Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti (dříve věcného břemene) pro uložení IS.
 - Před vlastní realizací sepsat s KSÚSV (naší organizací) Smlouvu o podmínkách provádění stavebních prací v silničním tělese a silničním pozemku.
 - Do rozpočtu stavby požadujeme zahrnout náklady na úhradu poplatků, vyplývajících z výše uvedených smluv.
 - Dotčení silnice 111/4101 a 111/40514 (pozemků p.č. 5143 v k.ú. Krahulov, p.č. 1346/1 v k.ú. Stařeč a p.č. 285/6 v k.ú. Říčov) uložení mimo silniční těleso požadujeme provést min. 100 cm pod úroveň terénu s uložení do chráničky, dotčení protlaky požadujeme uložit min. 120 cm pod niveletu vozovky s uložení do chráničky.
 - Práce budou prováděny v termínu od 1.4. do 15.10. kalendářního roku vzhledem k zimní údržbě komunikací.
- q. **Dokončenou stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního rozhodnutí, který vydává na žádost stavebníka po předložení předepsaných dokladů příslušný úřad.**

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., (správní řád):

EG.D, a.s., Lidická č. p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2, IČ: 280 85 400

O d ů v o d n ě n í

Dne 5.6.2024 podala EG.D, a.s., zast. ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o. na Městský úřad Třebíč, odbor výstavby žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby: VN177 p.b.1- 35 obnova 1040019442

na pozemku: pozemková parcela číslo 5121, 5119, 5118, 5143, 5146, 5141/1, 5125, 5124, 5123, 5122, 5141/2, 5146 v katastrálním území Krahulov, pozemková parcela číslo 1507, 1518/1, 4168, 1346/1, 1343, 1518/2, 1545/1, 1187/4, 4169, 1189/1, 1189/24, 1189/25, 1189/13, 1189/4, 1189/11, 1173/1, 1178/6, 4130/3 v katastrálním území Stařeč, stavební parcela 58, 59, 60, 61, pozemková parcela číslo 285/6, 285/10, 384, 365, 364, 285/2, 341, 285/15, 285/7, 285/4, 285/5, 285/8 v katastrálním území Říčov.

Součástí územního řízení je demontáž stávajícího vedení na pozemcích: pozemková parcela číslo 5119, 5118, 5121, 5123, 5124, 5125, 5122, 5143, 5146, 5141/1, 5125, 5141/2 v katastrálním území Krahulov, pozemková parcela číslo 4169, 1189/1, 1189/24, 1189/25, 1178/6, 1180/1, 1179, 1199/1, 1178/5, 1178/4, 1178/2, 1171/3, 1171/2, 1171/1, 1178/1, 1177/1, 1177/2, st.792, 1176/1, 1175/1, 1346/1, 1343, 1518/2, 1187/4, 4169, 1189/13, 1189/4, 1189/11, 1173/1, 1178/6, 4130/3 v katastrálním území Stařeč, stavební parcela 57, pozemková parcela číslo 385/1, 285/9, 384, 364, 365, 285/2, 411/1, 314, 341, 410/1, 307, 285/7, 285/4, 285/3, 285/5 v katastrálním území Říčov Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení.

Žádost byla i v průběhu řízení doložena těmito rozhodnutími, stanovisky, vyjádřeními:

MěÚ Třebíč, odbor rozvoje a územního plánování (ze dne 03.04.2024, č.j.: ORÚP 21030/24 – SPIS 73/2024/Mal)

Obec Krahulov (ze dne 16.02.2024, č.j.: OUK-9/2024)

Město Třebíč zast. odborem dopravy a komunálních služeb MěÚ Třebíč (ze dne 02.05.2024, zn.: ODKS 30733/24 – SPIS 6833/2024/Prok)

MěÚ Třebíč, odbor školství a kultury, úsek památkové péče (ze dne 10.04.2024, zn.: OŠK 30734 – SPIS 5846/2024/OI)

MěÚ Třebíč, odbor životního prostředí (ze dne 02.05.2024, zn.: OŽP 30735/24 – SPIS 5592/2024/Tom-K)

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor dopravy a SH (ze dne 29.08.2024, č. j.: KUJI 12239/2024 ODSH)

Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa Jihlava (ze dne 24.05.2023, zn.: RSD-65435/2023-2)

Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa Jihlava (ze dne 11.12.2023, zn.: RSD-257093/2023-2)

Krajská správa a údržba silnic (ze dne 29.01.2024, č.j.: KSAUSVPO/001318/2024)

Krajská správa a údržba silnic (ze dne 09.09.2024, č.j.: KSAUSVPO/020595/2024)

Sekce majetková Ministerstva obrany (ze dne 12.04.2024, č. j.: MO 311574/2024-1322)

Policie ČR, Správa Jihomoravského kraje, stavebně ubytovací odbor

Drážní úřad (ze dne 22.12.2023, č. j.: DUCR-77971/23/Vb)

České dráhy, a.s., Správa dopravní cesty Jihlava

Správa železnic, státní organizace (ze dne 19.12.2023, zn.: 28734/2023-SŽ-OŘ BNO-OPS)

ČD Telematika (ze dne 07.12.2023, č. j.: 2202300998)

ČD Telematika (ze dne 07.12.2023, č. j.: 3202300997)

O2 Czech Republic, a.s.

CETIN a.s. (ze dne 03.05.2024, č. j.: 103015/24)

NET4GAS, s.r.o. (ze dne 08.04.2024, zn.: 3935/24/OVP/N)

GasNet Služby, s.r.o. (ze dne 06.05.2024, zn.: 5003039940)

EG.D, a.s. (ze dne 11.04.2024, zn.: D8626-27120431)

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. divize Třebíč (ze dne 11.04.2024, č. j.: VASTR-3731/2024-Ča)

T-Mobile Czech Republic a.s. (ze dne 17.04.2024, zn.: E20424/24)

Vodafone Czech Republic a.s. (ze dne 08.04.2024, zn.: 240408-0854671945)

Na základě předložené žádosti Městský úřad Třebíč, odbor výstavby oznámil zahájení územního řízení účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Jelikož mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, upustil ve smyslu § 87 odst. 1 stavebního zákona od ústního jednání a stanovil lhůtu 15dní od doručení oznámení od zahájení řízení k možnosti uplatnit závazná stanoviska, dotčeným orgánům a uplatnění případných námitek účastníkům řízení. Dále stavební úřad poučil účastníky řízení, aby ve svých námítkách uvedli skutečnosti, které zakládají jejich postavení jako účastníka

řízení, a důvody k podání námitek, a že k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.

Ve stanovené lhůtě nebyly podány žádné námitky ani návrhy účastníků řízení.

Stavební úřad též dal v souladu s ustanovením § 36 odstavec 3 správního řádu účastníkům řízení možnost, aby se před vydáním rozhodnutí vyjádřili k jeho podkladům a stanovil k tomu lhůtu 5 dnů a zároveň upozornil, že v řízeních, ve kterých je uplatňována zásada koncentrace řízení, podle které účastníci řízení mohou uplatnit své připomínky nebo námitky pouze v předem stanovené lhůtě, ustanovení § 36 odstavec 3 správního řádu neslouží k tomu, aby účastníci řízení mohli k projednávané věci uplatnit další nové námitky či připomínky.

Účastníci řízení se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Stanoviska dotčených orgánů byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek tohoto rozhodnutí.

Souhlasu s vynětím předmětných pozemků ze ZPF dle ustanovení § 9 zákona č. 334/1992 Sb. v platném znění není třeba.

V souladu s ustanovením § 69 odst. 2 správního řádu je v písemném vyhotovení rozhodnutí nutno uvést všechny účastníky řízení. Stavební úřad se zabýval otázkou účastníků územního řízení podle § 85 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákon), a ve smyslu § 27 zákona č. 500/2004, správní řád. Přitom vzal v úvahu druh, rozsah a účel předmětné stavby včetně možného způsobu jejího provádění, dopad na zájmy chráněné stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy a dospěl k závěru, že rozhodnutím mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům a stavbám na nich a vlastnická či jiná věcná práva k sousedním stavbám anebo k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, u těchto osob, kterým přiznal postavení účastníka řízení:

Milena Dočkalová, Nad Plovárnou č. p. 3769/13, 586 01 Jihlava 1

Miroslav Anděl, Výčapy č. p. 218, 674 01 Třebíč 1

Ing. Petr Filippi, Náměstí J. Gurreho č. p. 2, 373 24 Římov

Zdeňka Valíková, 5. května č. p. 240, 675 21 Okříšky

Miroslav Kubíček, Nové sady č. p. 598/32a, Staré Brno, 602 00 Brno 2

Rostislav Pokorný, Krahulov č. p. 41, 675 21 Okříšky

Zdeněk Jančok, Červená hospoda č. p. 484, 675 22 Stařeč

Lenka Suchá, Červená hospoda č. p. 343, 675 22 Stařeč

Soňa Marianna Štefániková, Pod Vodojemem č. p. 863/1, Horka-Domky, 674 01 Třebíč 1

Jiří Dobeš, Řípov č. p. 3, 674 01 Třebíč 1

Jiří Milostný, Řípov č. p. 46, 674 01 Třebíč 1

Bohumil Dobeš, Řípov č. p. 34, 674 01 Třebíč 1

Věra Dubová, Řípov č. p. 31, 674 01 Třebíč 1

David Rohovský, Řípov č. p. 33, 674 01 Třebíč 1

Lubomír Rohovský, Řípov č. p. 32, 674 01 Třebíč 1

Zdena Rohovská, Řípov č. p. 32, 674 01 Třebíč 1

Josef Žampach, Řípov č. p. 30, 674 01 Třebíč 1

Lenka Žampachová, Řípov č. p. 30, 674 01 Třebíč 1

Jan Kubíček, Kroftova č. p. 379/7, Smíchov, 150 00 Praha 5

Jana Buzzi, Na Kukle č. p. 1471, 666 02 Předklášteří

Roman Blažek, Horská č. p. 15, Hořejší Vrchlabí, 543 02 Vrchlabí 4

Dáša Špačková, Červená hospoda č. p. 418, 675 22 Stařeč

Luboš Tretera, Červená hospoda č. p. 345, 675 22 Stařeč

Miloš Svoboda, Červená hospoda č. p. 464, 675 22 Stařeč

Miloslava Jalovecká, Červená hospoda č. p. 465, 675 22 Stařeč

Richard Jalovecký, (1953) Červená hospoda č. p. 465, 675 22 Stařeč

Jitka Horečková, Červená hospoda č. p. 161, 675 22 Stařeč

Ing. Petr Zlámal, U Hřiště č. p. 444, 675 22 Stařeč

Ladislava Hoffmannová, Dukovanská č. p. 845/4, Nové Dvory, 674 01 Třebíč 1

Karel Vrzal, Krahulov č. p. 23, 675 21 Okříšky

Jitka Navrátilová, Červená hospoda č. p. 551, 675 22 Stařeč
Miroslav Doležal, Slavičky č. p. 15, 675 01 Vladislav
Jitka Doležalová, Slavičky č. p. 15, 675 01 Vladislav
Ivanka Janoušková, Družstevní č. p. 1086/17, Horka-Domky, 674 01 Třebíč 1
Ing. Jiří Slaviček, Těšetice č. p. 162, 783 46 Těšetice
Iveta Eliášová, Římov č. p. 100, 675 22 Stařeč
EG.D, a.s., Lidická č. p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2
Obec Krahulov, Krahulov č. p. 41, 675 21 Okříšky
Aleš Vala, Střítež č. p. 153, 674 01 Třebíč 1
Městys Stařeč, Jakubské náměstí č. p. 50, 675 22 Stařeč
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Hrotovická č. p. 1102, 674 82 Třebíč
Kraj Vysočina, Žižkova č. p. 1882/57, 586 01 Jihlava 1
ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci č. p. 546/56, 140 00 Praha 4
ADW AGRO, a.s., Krahulov č. p. 76, 675 21 Okříšky
Správa železnic, státní organizace, Kounicova 26, 611 43 Brno
ADW FEED, a.s., Krahulov č. p. 76, 675 21 Okříšky
Karel Caha, Pod Lékárnou č. p. 596/7, České Budějovice 5, 370 06 České Budějovice 6
Tomáš Konečný, Radoškov 64, Příbyslavice, 66483 Domašov u Brna
Pavlína Nováčková, Dělnické nám. č. p. 832/7, Borovina, 674 01 Třebíč 1
KLAS Jaroměřice, spol. s r.o., Nábřeží č. p. 325, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
Vladimír Špaček, Červená hospoda č. p. 418, 675 22 Stařeč
Jaroslav Pernička, Krasnojarská č. p. 681/14, Vršovice, 100 00 Praha 10
Pavel Trnka, Mošnova č. p. 2653/31, Smíchov, 150 00 Praha 5
Jan Vlach, Červená hospoda č. p. 527, 675 22 Stařeč
Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Jihlava, Kosovská 10A, 586 01 Jihlava 1
CETIN a.s., Českomoravská č. p. 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č. p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Vodárenská akciová společnost, a.s. divize Třebíč, Kubišova č. p. 1172, 674 11 Třebíč 1

Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb. k doručení veřejnou vyhláškou:

(podle § 87 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí)

pozemková parcela číslo pozemková parcela číslo 5117, 5140, 5139 v katastrálním území Krahulov, pozemková parcela číslo 1178/3, 1180/1, 1180/2, 1161/1, 1162, 1163/1, 1164, 1505, 1165, 1506, 1599, 1168, 1600, 1169/4 v katastrálním území Stařeč, pozemková parcela číslo 314, 536/1, 285/6 v katastrálním území Řípov.

Dále dospěl k závěru, že účastnická ani jiná věcná práva k dalším pozemkům a stavbám nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Kladná stanoviska a závazná stanoviska dotčených orgánů hájících zájmy chráněné podle zvláštních předpisů byla k žádosti doložena a žádné z nich není ve vzájemném rozporu.

Stavební úřad posoudil záměr žadatele podle § 90 zákona č. 183/2006 Sb. a shledal, že je v souladu se závaznou i směrnou částí schválené územně plánovací dokumentace, zejména s charakterem území a požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území. Předmětná změna stavby odpovídá hlediskům péče o životní prostředí a je v souladu obecnými požadavky na využívání území. Umístění stavby vyhovuje obecným technickým požadavkům na stavbu stanoveným vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území i předpisům, které stanoví hygienické a protipožární podmínky. Lokalita je podle Umístění stavby odpovídá hlediskům péče o životní prostředí a je v souladu obecnými požadavky na využívání území.

Umístění stavby je v souladu se závaznou i směrnou částí schválené územně plánovací dokumentace, zejména s charakterem území a požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území. Umístění stavby odpovídá hlediskům péče o životní prostředí a je v souladu obecnými požadavky na využívání území.

Umístění stavby je v souladu se závaznou i směrnou částí schválené územně plánovací dokumentace.

P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru územního plánování a stavebního řádu, podáním u zdejšího stavebního úřadu.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odstavec 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému výroku rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost výroku nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti části Odůvodnění je nepřípustné (dle § 82 odstavec 1 a 2 správního řádu).

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka (dle § 82 odstavec 2 správního řádu).

Územní rozhodnutí o umístění stavby platí 5 let ode dne nabytí právní moci.

Podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby (změně využití území; změně vlivu užívání stavby na území) platí po dobu trvání stavby či zařízení nebo užívání území, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Územní rozhodnutí nepozbývá platnosti:

- a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo nabytí-li v době jeho platnosti právních účinků souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru,
- b) bylo-li v době jeho platnosti započato s využitím území pro stanovený účel v případech, kdy se se povolovací rozhodnutí nebo jiný úkon nevzdává,
- c) vzniklo-li na základě oznámení stavebního záměru posouzeného autorizovaným inspektorem podaného v době platnosti právo stavební záměr realizovat,
- d) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení podaného v době jeho platnosti uzavřena tato veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti.

Provedení stavby: VN177 p.b.1- 35 obnova 1040019442

na pozemku: pozemková parcela číslo 5121, 5119, 5118, 5143, 5146, 5141/1, 5125, 5124, 5123, 5122, 5141/2, 5146 v katastrálním území Krahulov, pozemková parcela číslo 1507, 1518/1, 4168, 1346/1, 1343, 1518/2, 1545/1, 1187/4, 4169, 1189/1, 1189/24, 1189/25, 1189/13, 1189/4, 1189/11, 1173/1, 1178/6, 4130/3 v katastrálním území Stařeč, stavební parcela 58, 59, 60, 61, pozemková parcela číslo 285/6, 285/10, 384, 365, 364, 285/2, 341, 285/15, 285/7, 285/4, 285/5, 285/8 v katastrálním území Říčov.

Součástí územního řízení je demontáž stávajícího vedení na pozemcích: pozemková parcela číslo 5119, 5118, 5121, 5123, 5124, 5125, 5122, 5143, 5146, 5141/1, 5125, 5141/2 v katastrálním území Krahulov, pozemková parcela číslo 4169, 1189/1, 1189/24, 1189/25, 1178/6, 1180/1, 1179, 1199/1, 1178/5, 1178/4, 1178/2, 1171/3, 1171/2, 1171/1, 1178/1, 1177/1, 1177/2, st.792, 1176/1, 1175/1, 1346/1, 1343, 1518/2, 1187/4, 4169, 1189/13, 1189/4, 1189/11, 1173/1, 1178/6, 4130/3 v katastrálním území Stařeč, stavební parcela 57,

pozemková parcela číslo 385/1, 285/9, 384, 364, 365, 285/2, 411/1, 314, 341, 410/1, 307, 285/7, 285/4, 285/3, 285/5 v katastrálním území Řípv podle § 103 odst. 1 písm. e) bod č. 5 stavebního zákona, nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu.

Dokončenou stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního rozhodnutí.

Ing. Ondřej Pečinka

úředník odboru výstavby

Obdrží:

Účastníci řízení:

Milena Dočkalová, Nad Plovárnou č. p. 3769/13, 586 01 Jihlava 1

Miroslav Anděl, Výčapy č. p. 218, 674 01 Třebíč 1

Ing. Petr Filippi, Náměstí J. Gurreho č. p. 2, 373 24 Římov

Zdeňka Valíková, 5. května č. p. 240, 675 21 Okříšky

Miroslav Kubíček, Nové sady č. p. 598/32a, Staré Brno, 602 00 Brno 2

Rostislav Pokorný, Krahulov č. p. 41, 675 21 Okříšky

Zdeněk Jančok, Červená hospoda č. p. 484, 675 22 Stařeč

Lenka Suchá, Červená hospoda č. p. 343, 675 22 Stařeč

Soňa Marianna Štefániková, Pod Vodojemem č. p. 863/1, Horka-Domky, 674 01 Třebíč 1

Jiří Dobeš, Řípv č. p. 3, 674 01 Třebíč 1

Jiří Milostný, Řípv č. p. 46, 674 01 Třebíč 1

Bohumil Dobeš, Řípv č. p. 34, 674 01 Třebíč 1

Věra Dubová, Řípv č. p. 31, 674 01 Třebíč 1

Lubomír Rohovský, Řípv č. p. 32, 674 01 Třebíč 1

Zdena Rohovská, Řípv č. p. 32, 674 01 Třebíč 1

Josef Žampach, Řípv č. p. 30, 674 01 Třebíč 1

Lenka Žampachová, Řípv č. p. 30, 674 01 Třebíč 1

Jan Kubíček, Kroftova č. p. 379/7, Smíchov, 150 00 Praha 5

Jana Buzzi, Na Kukle č. p. 1471, 666 02 Předklášteří

Roman Blažek, Horská č. p. 15, Hořejší Vrchlabí, 543 02 Vrchlabí 4

Dáša Špačková, Červená hospoda č. p. 418, 675 22 Stařeč

Luboš Tretera, Červená hospoda č. p. 345, 675 22 Stařeč

Miloš Svoboda, Červená hospoda č. p. 464, 675 22 Stařeč

Miloslava Jalovecká, Červená hospoda č. p. 465, 675 22 Stařeč

Richard Jalovecký, Červená hospoda č. p. 465, 675 22 Stařeč

Jitka Horečková, Červená hospoda č. p. 161, 675 22 Stařeč

Ing. Petr Zlámal, U Hřiště č. p. 444, 675 22 Stařeč

Ladislava Hoffmannová, Dukovanská č. p. 845/4, Nové Dvory, 674 01 Třebíč 1

Karel Vrzal, Krahulov č. p. 23, 675 21 Okříšky

Jitka Navrátilová, Červená hospoda č. p. 551, 675 22 Stařeč
Miroslav Doležal, Slavičky č. p. 15, 675 01 Vladislav
Jitka Doležalová, Slavičky č. p. 15, 675 01 Vladislav
Ivanka Janoušková, Družstevní č. p. 1086/17, Horka-Domky, 674 01 Třebíč 1
Ing. Jiří Slavíček, Těšetice č. p. 162, 783 46 Těšetice
Iveta Eliášová, Římov č. p. 100, 675 22 Stařeč
Datová schránka:
EG.D, a.s., Lidická č. p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2, DS: PO, nf5dxbu
ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o., Katovická č. p. 175, Strakonice I, 386 01 Strakonice 1, DS: PO, x8h3m4w
Obec Krahulov, Krahulov č. p. 41, 675 21 Okříšky, DS: OVM, 38wbwc6
Aleš Vala, Střítež č. p. 153, 674 01 Třebíč 1, DS: FO, 6i8zia9
Městys Stařeč, Jakubské náměstí č. p. 50, 675 22 Stařeč, DS: OVM, w6nbpp8
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Hrotovická č. p. 1102, 674 82 Třebíč, DS: PO, 3qdn8g
Kraj Vysočina, Žižkova č. p. 1882/57, 586 01 Jihlava 1, DS: OVM, ksab3eu
ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci č. p. 546/56, 140 00 Praha 4, DS: OVM_PO, zjq4rhz
ADW AGRO, a.s., Krahulov č. p. 76, 675 21 Okříšky, DS: PO, evgckw2
Správa železnic, státní organizace, Kounicova 26, 611 43 Brno, DS: PO, uccchjm
ADW FEED, a.s., Krahulov č. p. 76, 675 21 Okříšky, DS: PO, eiy587g
Karel Caha, Pod Lékárnou č. p. 596/7, České Budějovice 5, 370 06 České Budějovice 6, DS: FO, 7fbbjk3
Tomáš Konečný, Radoškov 64, Přibyslavice, 66483 Domašov u Brna, DS: FO, d7fp6x6
Pavlína Nováčková, Dělnické nám. č. p. 832/7, Borovina, 674 01 Třebíč 1, DS: FO, bpd3tyt
David Rohovský, Řípov č. p. 33, 674 01 Třebíč 1, DS: FO, 7huzm3y
KLAS Jaroměřice, spol. s r.o., Nábřeží č. p. 325, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou, DS: PO, 5v8quvm
Vladimír Špaček, Červená hospoda č. p. 418, 675 22 Stařeč, DS: FO, qiwnumq
Jaroslav Pernička, Krasnojarská č. p. 681/14, Vršovice, 100 00 Praha 10, DS: FO, cc5i739
Pavel Trnka, Mošnova č. p. 2653/31, Smíchov, 150 00 Praha 5, DS: FO, nnqq2q8
Jan Vlach, Červená hospoda č. p. 527, 675 22 Stařeč, DS: FO, ds7nwwq
Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Jihlava, Kosovská 10A, 586 01 Jihlava 1, DS: OVM_PO, zjq4rhz
CETIN a.s., Českomoravská č. p. 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, DS: PO, qa7425t
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č. p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, DS: PO, jnnyjs6
Vodárenská akciová společnost, a.s. divize Třebíč, Kubišova č. p. 1172, 674 11 Třebíč 1, DS: PO, siygxrm

Dotčené orgány:

MěÚ Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb, Karlovo nám. č. p. 104/55, 674 01 Třebíč 1
MěÚ Třebíč, odbor školství a kultury, Karlovo nám. č. p. 104/55, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč 1
MěÚ Třebíč, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. č. p. 116/6, 674 01 Třebíč 1
MěÚ Třebíč, oddělení Úřad územního plánování, Karlovo nám. č. p. 104/55, 674 01 Třebíč 1
Datová schránka:

Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem MO, odbor ochrany územních zájmů, oddělení ochrany územních zájmů Morava, Svatoplukova č. p. 2687/84, 662 10 Brno, DS: OVM, hjaavk

Drážní úřad, sekce stavební, oblast Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomouc, DS: OVM, 5mjaatd

Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb. k doručení veřejnou vyhláškou:

(podle § 87 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí)

pozemková parcela číslo pozemková parcela číslo 5117, 5140, 5139 v katastrálním území Krahulov, pozemková parcela číslo 1178/3, 1180/1, 1180/2, 1161/1, 1162, 1163/1, 1164, 1505, 1165, 1506, 1599, 1168, 1600, 1169/4 v katastrálním území Stařeč, pozemková parcela číslo 314, 536/1, 285/6 v katastrálním území Řípov.

Upozornění:

Upozorňujeme žadatele, že ověřený situační výkres (mapový podklad) k územnímu rozhodnutí je možné si vyzvednout, po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, na zdejší stavební úřadě.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovený podle položky 17 odst. 1, písm. e) ve výši 1000,- Kč, sazebníku správních poplatků v celkové hodnotě 1000,- Kč byl uhrazen dne 19.08.2024. variabilní symbol (9020020271).

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne

Sejmuto dne

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.